

# ZERTIFIKAT

## Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens

Handelsname des additivierten Heizöls .....	<b>PremiumHeizöl ecotherm<sup>®</sup> schwefelarm<sup>*)</sup></b>
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL .....	<b>1 : 2000</b>
Prüfbericht-Nr. ....	<b>81 04 99 75 34</b>
Genehmigungsinhaber .....	<b>Innospec Limited Thiesstraße 61 44649 Herne</b>

<sup>\*)</sup> Herstellerbezeichnung des Additivs: ecotherm futur 2<sup>®</sup>

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **ecotherm futur 2<sup>®</sup>** wurde in schwefelarmem Heizöl von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeittest geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Standard Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- ◆ **Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad**
- ◆ **Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verschmutzt**
- ◆ **Keine Alterungsprodukte im Lagertank und Filter wegen höherer Heizölstabilität:**
  - **99 % weniger thermisches Sediment**
  - **95 % weniger Lagersediment**
- ◆ **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Abteilung Prozessindustrie



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas, MBA

Essen, 13. Januar 2014

