

ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens

Handelsname des Heizöladditivs **ecotherm futur 2^{*)}**
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL **1 : 2000**
Prüfbericht-Nr. **81 04 99 75 34**
Genehmigungsinhaber **Innospec Limited**
Thiesstraße 61
44649 Herne

^{*)} Herstellerbezeichnung des Additivs: 06-028/3

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **ecotherm futur 2[®]** wurde in schwefelarmem Heizöl von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeittest geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Standard Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- ◆ **Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad**
- ◆ **Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verschmutzt**
- ◆ **Keine Alterungsprodukte im Lagertank und Filter wegen höherer Heizölstabilität:**
 - **99 % weniger thermisches Sediment**
 - **95 % weniger Lagersediment**
- ◆ **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Abteilung Prozessindustrie



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas, MBA

Essen, 13. Januar 2014

