

# ZERTIFIKAT

## Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens


Handelsname des Heizöladditivs ..... **ecotherm futur 3<sup>\*)</sup>**  
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL ..... **1 : 2000**  
Prüfbericht-Nr. .... **81 03 36 55 63**  
Genehmigungsinhaber ..... **Innospec Limited**  
**Thiesstraße 61**  
**44649 Herne**

<sup>\*)</sup> Herstellerbezeichnung des Additivs: 06-028/3

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **ecotherm futur 3** wurde im Heizöl EL von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeittest geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- **Gleichbleibend hohe Energieausnutzung**
- **Geeignet für Öl-Brennwerttechnik**
- **Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verstopft**
- **Kann den Wartungsaufwand reduzieren**
- **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**
- **95% weniger Sedimente im Lagertank**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Abteilung Industrieanlagen



Wilh. Meier

Essen, 03. Februar 2016

